



J38/683/1997


Societatea CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, cod postal 240050, C.I.F. RO10102377
Tel: +40250733601, +40250733602, Fax: +40250733603, Web: www.cetgovora.ro
Cont RO93 BUCU 1781 2159 4854 5RON Alpha Bank Romania Sucursala Rm. Vâlcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei



ISO 9001 Certificat nr. 950C
ISO 14001 Certificat nr. 498M

Societate in reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
PREFECTURA RM. VALCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA
ASOCIATII PROPRIETARI
TELEVIZIUNEA ANTENA 3 VALCEA
TELEVIZIUNEA ETALON
TELEVIZIUNEA VTV

RADIO METRONOM
CURIERUL DE VALCEA
MONITORUL DE VALCEA
VIAȚA VALCII
VOCEA VALCII
EDITIA DE OLTENIA
INFOPULS
OPINIA DE VALCEA

ZIARUL DE VALCEA
CURIERUL DE RAMNIC
JURNAL VALCEAN
EVENIMENT VALCEAN
SAPTAMANA IN OLTENIA
IMPACT REAL
REALITATEA VALCEANA
GAZETA VALCEANA

COMUNICAT DE PRESA

În seara zilei de 27 iulie 2022, ora 20, s-a produs un eveniment constând în oprirea în avarie a generatoarelor G3 și G4, urmată de un incendiu la cablurile de evacuare a energiei electrice în Stația de 110 kV. La scurt timp, din cauza socului produs la întreruperea bruscă a consumului de abur, cazanul de abur C5 s-a spart, devenind indisponibil. Aceste evenimente afectează funcționarea societății CET Govora S.A., în sensul că nu mai există posibilitatea de furnizare a energiei electrice și a aburului industrial.

Angajații CET Govora SA depun toate eforturile pentru a se putea reveni la furnizarea cu energie termică, astăzi 28.07.2022, începând cu orele 22⁰⁰.

În ceea ce privește reluarea furnizării energiei electrice și termice către consumatorii industriali, aceasta se va relua numai după remedierea defecțiunilor aparute de la cablurile de evacuare a energiei electrice în Stația de 110 kV.

În situația în care remedierea defecțiunilor nu este posibilă va fi necesară înlocuirea acestor cabluri, care sunt de construcție specială și se execută numai pe comandă.

Precizăm că CET Govora a contactat deja mai multe echipe de specialiști în acest domeniu.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor afectați de întrerupere în această perioadă și asigurăm că vom lua toate măsurile necesare pentru executarea într-un timp cât mai scurt a lucrărilor și reluarea furnizării agentului termic.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion ROESCU

